

別表 1

点検結果は事前に市職員が調査し記入します。

危険ブロック塀点検表 (補強コンクリートブロック塀)

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	塀の高さ	地盤面から 2.2m以下	はい	いいえ
2	塀の厚さ	10 cm以上 (塀の高さが 2m超、2.2m以下の場合は 15 cm以上)	はい	いいえ
3	控え壁の有無 (塀の高さ 1.2m超の場合)	塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁があるか	有	無
4	基礎の有無	コンクリートの基礎があるか	有	無
5	損傷等の有無	塀の傾き、ひび割れはないか	無	有
6	鉄筋の有無	塀に鉄筋が入っているか (直径 9 mm以上の鉄筋が縦横とも 80 cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか)	有 不明	無 不明
7	基礎の根入れ深さ (塀の高さ 1.2m超の場合)	30 cm以上	はい	いいえ

市職員からチェックを受けたものを申請時に添付してください。

調査日 R2年 4月 1日

調査者 建設 太郎

別表 2

点検結果は事前に市職員が調査し記入します。

危険ブロック塀点検表 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造の塀)

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	塀の高さ	地盤面から 1.2m以下	はい	いいえ
2	塀の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上	はい	いいえ
3	控え壁の有無	塀の長さ 4m以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか	有	無
4	基礎の有無	基礎があるか	有	無
5	損傷等の有無	塀の傾き、ひび割れはないか	無	有
6	基礎の根入れ深さ	20 cm以上	はい 不明	いいえ 不明

調査日 R 2 年 4 月 1 日

調査者 建設 太郎

市職員からチェックを受けたものを申請時に添付してください。