



令和6年度 水質検査結果

採水場所 行川公民館（大倉高区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R6年4月	R6年5月	R6年6月	R6年7月	R6年8月	R6年9月	R6年10月	R6年11月	R6年12月	R7年1月	R7年2月	R7年3月
	採水月日	4月9日	5月14日	6月11日									
	天候(前日)	晴	雨	晴									
	天候(当日)	雨	晴	晴									
	残留塩素(mg/l)	0.40	0.50	0.44									
	気温(°C)	9.5	17.5	26.8									
	水温(°C)	10.8	15.8	18.5									
水質基準項目		基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml								
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-								
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-								
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-								
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-								
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-								
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-								
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.008mg/l	-	-								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.006mg/l	-	-								
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	-	-								
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.013mg/l	-	-								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.006mg/l	-	-								
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-								
30	ブromoホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-								
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	11mg/l	6.5mg/l	5.8mg/l								
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-								
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-								
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満								
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
基準の適合状況		適合											











令和6年度 水質検査結果

採水場所 戸沢地域市民センター（戸沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R6年4月	R6年5月	R6年6月									
	採水月日	4月9日	5月14日	6月11日									
	天候(前日)	晴	雨	晴									
	天候(当日)	雨	晴	晴									
	残留塩素(mg/l)	0.34	0.50	0.54									
	気温(°C)	10.5	15.5	24.5									
水温(°C)	12.1	13.5	16.0										
水質基準項目		基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml								
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-								
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-								
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-								
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-								
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-								
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-								
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.007mg/l	-	-								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.006mg/l	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	-	-								
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.012mg/l	-	-								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-								
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-								
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	10mg/l	6.5mg/l	5.0mg/l								
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-								
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-								
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l								
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満								
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
基準の適合状況		適合											















