

令和7度 水質検査結果

採水場所 榑岡新町地内（榑岡低区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨							
	残留塩素(mg/l)	0.60	0.60	0.60	0.54	0.52							
	気温(℃)	14.8	22.1	30.1	32.9	30.0							
水 質 基 準 項 目	水温(℃)	7.4	10.8	16.1	22.0	27.1							
	基 準 値												
1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-	-							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-	-							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-	-							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-	-							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
21 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満	-							
22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満	-							
23 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.017mg/l	-							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.011mg/l	-							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満	-							
26 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.021mg/l	-							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.011mg/l	-							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l	-							
30 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満	-							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-	-							
35 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-	-							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
38 塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	8.9mg/l	6.9mg/l	7.2mg/l	8.7mg/l							
39 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-	-							
40 蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	51mg/l	-							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-							
42 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
45 フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.4mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l							
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.4	7.1	7.2							
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 行川公民館（大倉高区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨							
	残留塩素(mg/l)	0.50	0.62	0.38	0.34	0.38							
	気温(℃)	13.8	21.0	28.6	33.3	27.9							
	水温(℃)	7.9	13.0	17.4	22.2	26.8							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満							
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.018mg/l							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.011mg/l							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満							
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.012mg/l	-	-	0.022mg/l							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.012mg/l							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.004mg/l							
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	15mg/l	8.4mg/l	6.9mg/l	7.2mg/l							
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	44mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.5							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 袖崎地域市民センター（大倉低区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	残留塩素(mg/l)	0.56	0.54	0.40	0.52	0.56							
	気温(℃)	14.0	23.2	28.3	33.3	28.3							
	水温(℃)	8.3	13.6	17.5	22.7	27.3							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満							
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.017mg/l							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.012mg/l							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満							
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.021mg/l							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.011mg/l							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l							
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.004mg/l							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	8.6mg/l	6.9mg/l	7.3mg/l							
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	44mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.5							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 五十沢地内（五十沢水源）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	曇							
	残留塩素(mg/l)	0.34	0.36	0.20	0.50	0.46							
	気温(℃)	14.5	21.3	27.0	33.5	28.9							
水質基準項目	水温(℃)	7.5	13.0	18.7	24.5	28.9							
	基準値												
	1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
	2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-	-						
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-	-						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-	-						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
21 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.20mg/l	-	-	0.60mg/l	-	-						
22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満	-	-						
23 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.003mg/l	-	-						
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	-	-	0.003mg/l未満	-	-						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.003mg/l	-	-						
26 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-	-						
27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.009mg/l	-	-						
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	-	-	0.003mg/l未満	-	-						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.003mg/l	-	-						
30 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-	-						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満	-	-						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
35 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
38 塩化物イオン	200mg/l 以下	6.2mg/l	6.3mg/l	6.6mg/l	7.3mg/l	6.4mg/l	-						
39 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
40 蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
42 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
45 フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-	-	-						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.2mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l未満	0.2mg/l	0.2mg/l未満	-						
47 pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	-						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-						
50 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	-						
51 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	-						
放射性セシウム	1Bk/Kg	-	-	不検出	-	-	-						
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 山の内活性化センター（山の内水源）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	残留塩素(mg/l)	0.20	0.26	0.28	0.26	0.38							
	気温(℃)	12.0	21.4	25.1	31.0	31.2							
	水温(℃)	4.9	10.6	14.9	19.6	24.7							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満							
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	-	-	0.003mg/l未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	-	-	0.003mg/l未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.2mg/l	4.0mg/l	3.9mg/l	4.1mg/l							
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	50mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
放射性セシウム		18k/Kg	-	-	不検出	-							
基準の適合状況			適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 大高根地域市民センター（深沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	曇							
	残留塩素(mg/l)	0.36	0.40	0.38	0.26	0.32							
	気温(℃)	14.9	23.8	26.9	33.0	31.0							
	水温(℃)	8.5	14.4	20.0	26.0	27.0							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満							
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.007mg/l	-	-	0.023mg/l							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.004mg/l							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.003mg/l	-	-	0.001mg/l未満							
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.016mg/l	-	-	0.028mg/l							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.013mg/l							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.006mg/l	-	-	0.005mg/l							
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	18mg/l	11.0mg/l	6.9mg/l	6.7mg/l							
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	42mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.4mg/l	0.3mg/l	0.2mg/l	0.3mg/l							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.6							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 深沢公民館（旧深沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	残留塩素(mg/l)	0.48	0.40	0.52	0.42	0.32							
	気温(℃)	11.3	23.8	27.8	30.0	31.9							
水 質 基 準 項 目	水温(℃)	7.4	14.4	16.1	25.4	26.1							
	基 準 値												
1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-	-							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-	-							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-	-							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-	-							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
21 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満	-							
22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満	-							
23 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.018mg/l	-							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.012mg/l	-							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満	-							
26 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.022mg/l	-							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.012mg/l	-							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l	-							
30 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満	-							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l	-							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-	-							
35 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-	-							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
38 塩化物イオン	200mg/l 以下	15mg/l	8.3mg/l	7.0mg/l	7.2mg/l	8.5mg/l							
39 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-	-							
40 蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	40mg/l	-							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-							
42 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
45 フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l							
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.5	7.2							
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 戸沢地域市民センター（戸沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	曇							
	残留塩素(mg/l)	0.54	0.40	0.58	0.42	0.46							
	気温(℃)	14.0	20.8	27.3	30.0	31.2							
	水温(℃)	7.1	11.1	16.3	25.4	27.0							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-	-							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-	-							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-	-							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-	-							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
21 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満	-							
22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満	-							
23 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.017mg/l	-							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.012mg/l	-							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満	-							
26 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.021mg/l	-							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.011mg/l	-							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l	-							
30 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満	-							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l	-							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-	-							
35 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-	-							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
38 塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	8.9mg/l	6.9mg/l	7.2mg/l	8.7mg/l							
39 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-	-							
40 蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	39mg/l	-							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-							
42 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
45 フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l							
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.0	7.2	7.4							
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 岩野地内（樽石配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨							
	残留塩素(mg/l)	0.52	0.60	0.58	0.46	0.38							
	気温(℃)	12.4	18.9	27.3	29.9	29.8							
	水温(℃)	7.5	12.3	16.3	22.0	27.0							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	0.0003mg/l未満	-						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	0.00005mg/l未満	-						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	0.002mg/l未満	-						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	0.004mg/l未満	-						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	0.1mg/l未満	-						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	0.05mg/l未満	-						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	0.1mg/l未満	-						
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	0.0002mg/l未満	-						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	0.005mg/l未満	-						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満	-						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満	-						
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.019mg/l	-						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.013mg/l	-						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満	-						
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.023mg/l	-						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.012mg/l	-						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l	-						
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満	-						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	0.01mg/l未満	-						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l	-						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l未満	-						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	0.01mg/l未満	-						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	6.0mg/l	-						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	0.001mg/l未満	-						
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	8.2mg/l	7.1mg/l	7.2mg/l	8.6mg/l						
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	16mg/l	-						
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	41mg/l	-						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.02mg/l未満	-						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	0.002mg/l未満	-						
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	0.0005mg/l未満	-						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.4mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.2	7.5	7.4						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 楯公民館（湯野沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨							
	残留塩素(mg/l)	0.48	0.52	0.52	0.40	0.38							
	気温(℃)	11.0	18.0	23.9	29.0	30.3							
	水温(℃)	7.9	11.8	16.0	20.9	25.5							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満							
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.006mg/l	-	-	0.019mg/l							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.012mg/l							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満							
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.012mg/l	-	-	0.024mg/l							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.012mg/l							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.005mg/l							
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	8.2mg/l	7.0mg/l	7.2mg/l	8.5mg/l						
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	34mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.4mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.2	7.5	7.4						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 稲下地内（日影配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨							
	残留塩素(mg/l)	0.48	0.48	0.42	0.40	0.34							
	気温(℃)	13.5	19.8	24.6	29.6	30.1							
	水温(℃)	7.4	11.8	16.6	21.5	24.5							
水 質 基 準 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満							
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.016mg/l							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.011mg/l							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満							
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.020mg/l							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.011mg/l							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l							
30	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	8.3mg/l	6.9mg/l	7.2mg/l							
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	42mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.4mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.4							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 西郷地域市民センター(西郷配水池)

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月
	採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日							
	天候(前日)	曇	晴	晴	晴	晴							
	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨							
	残留塩素(mg/l)	0.48	0.42	0.42	0.52	0.58							
	気温(℃)	15.8	20.0	29.7	31.7	31.4							
	水温(℃)	7.3	12.1	16.1	21.3	27.0							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml							
2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	-	-	-	-	-							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	-	-	-	-	-							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	-	-	-	-	-							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	-	-	-	-	-							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	-	-	-	-	-							
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	-	-	-	-	-							
21 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	-	-	0.06mg/l未満	-							
22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	-	-	0.002mg/l未満	-							
23 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.017mg/l	-							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	-	-	0.011mg/l	-							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	-	-	0.001mg/l未満	-							
26 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011mg/l	-	-	0.021mg/l	-							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.010mg/l	-							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l	-							
30 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	-	-	0.001mg/l未満	-							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	-	-	0.008mg/l未満	-							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	-	-	-	0.03mg/l	-							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	-	-	-	-	-							
35 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	-	-	-	-	-							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	-	-	-	-	-							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	-	-	-	-	-							
38 塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	9.0mg/l	7.0mg/l	7.2mg/l	8.8mg/l							
39 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	-	-	-	-	-							
40 蒸発残留物	500mg/l 以下	-	-	-	42mg/l	-							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	-	-	-	-	-							
42 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	-	-	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	-	-	-	-	-							
45 フェノール類	0.005mg/l 以下	-	-	-	-	-							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l							
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.5	7.4							
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合							

令和7度 水質検査結果

採水場所 五十沢水源 原水

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分				R7年7月								
	採水月日				7月8日								
	天候(前日)				晴								
	天候(当日)				晴								
	気温(℃)				29.5								
	水温(℃)				19.4								
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	-				2個/ml								
2 大腸菌	-				検出せず								
3 カドミニウム及びその化合物	-				0.0003mg/l未満								
4 水銀及びその化合物	-				0.00005mg/l未満								
5 セレン及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
6 鉛及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
7 ヒ素及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
8 六価クロム化合物	-				0.002mg/l未満								
9 亜硝酸性窒素	-				0.004mg/l未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-				0.001mg/l未満								
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-				0.1mg/l未満								
12 フッ素及びその化合物	-				0.05mg/l未満								
13 ホウ素及びその化合物	-				0.1mg/l未満								
14 四塩化炭素	-				0.0002mg/l未満								
15 1,4-ジオキサン	-				0.005mg/l未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1・2-ジクロロエチン	-				0.001mg/l未満								
17 ジクロロメタン	-				0.001mg/l未満								
18 テトラクロロエチレン	-				0.001mg/l未満								
19 トリクロロエチレン	-				0.001mg/l未満								
20 ベンゼン	-				0.001mg/l未満								
21 塩素酸	-				-								
22 クロロ酢酸	-				-								
23 クロロホルム	-				-								
24 ジクロロ酢酸	-				-								
25 ジブロモクロロメタン	-				-								
26 臭素酸	-				-								
27 総トリハロメタン	-				-								
28 トリクロロ酢酸	-				-								
29 ブロモジクロロメタン	-				-								
30 ブロモホルム	-				-								
31 ホルムアルデヒド	-				-								
32 亜鉛及びその化合物	-				0.01mg/l未満								
33 アルミニウム及びその化合物	-				0.02mg/l								
34 鉄及びその化合物	-				0.03mg/l未満								
35 銅及びその化合物	-				0.01mg/l未満								
36 ナトリウム及びその化合物	-				5.8mg/l								
37 マンガン及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
38 塩化物イオン	-				6.0mg/l								
39 カルシウム マグネシウム等(硬度)	-				11mg/l								
40 蒸発残留物	-				46mg/l								
41 陰イオン界面活性剤	-				0.02mg/l未満								
42 ジェオスミン	-				0.000001mg/l未満								
43 2-メチルイソボルネオール	-				0.000001mg/l未満								
44 非イオン界面活性剤	-				0.002mg/l未満								
45 フェノール類	-				0.0005mg/l未満								
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-				0.2mg/l未満								
47 pH値	-				6.6								
48 味	-				異常なし								
49 臭気	-				異常なし								
50 色度	-				0.5度未満								
51 濁度	-				0.1度未満								

令和7度 水質検査結果

採水場所 山の内水源 原水

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分				R7年7月								
	採水月日				7月8日								
	天候(前日)				晴								
	天候(当日)				晴								
	気温(℃)				30.5								
	水温(℃)				17.5								
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	-				6個/ml								
2 大腸菌	-				検出せず								
3 カドミニウム及びその化合物	-				0.0003mg/l未満								
4 水銀及びその化合物	-				0.00005mg/l未満								
5 セレン及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
6 鉛及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
7 ヒ素及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
8 六価クロム化合物	-				0.002mg/l未満								
9 亜硝酸性窒素	-				0.004mg/l未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-				0.001mg/l未満								
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-				0.1mg/l								
12 フッ素及びその化合物	-				0.05mg/l未満								
13 ホウ素及びその化合物	-				0.1mg/l未満								
14 四塩化炭素	-				0.0002mg/l未満								
15 1,4-ジオキサン	-				0.005mg/l未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1・2-ジクロロエチレン	-				0.001mg/l未満								
17 ジクロロメタン	-				0.001mg/l未満								
18 テトラクロロエチレン	-				0.001mg/l未満								
19 トリクロロエチレン	-				0.001mg/l未満								
20 ベンゼン	-				0.001mg/l未満								
21 塩素酸	-				-								
22 クロロ酢酸	-				-								
23 クロロホルム	-				-								
24 ジクロロ酢酸	-				-								
25 ジブロモクロロメタン	-				-								
26 臭素酸	-				-								
27 総トリハロメタン	-				-								
28 トリクロロ酢酸	-				-								
29 ブロモジクロロメタン	-				-								
30 ブロモホルム	-				-								
31 ホルムアルデヒド	-				-								
32 亜鉛及びその化合物	-				0.01mg/l未満								
33 アルミニウム及びその化合物	-				0.01mg/l未満								
34 鉄及びその化合物	-				0.03mg/l未満								
35 銅及びその化合物	-				0.01mg/l未満								
36 ナトリウム及びその化合物	-				5.3mg/l								
37 マンガン及びその化合物	-				0.001mg/l未満								
38 塩化物イオン	-				3.9mg/l								
39 カルシウム マグネシウム等(硬度)	-				18mg/l								
40 蒸発残留物	-				53mg/l								
41 陰イオン界面活性剤	-				0.02mg/l未満								
42 ジェオスミン	-				0.000001mg/l未満								
43 2-メチルイソボルネオール	-				0.000001mg/l未満								
44 非イオン界面活性剤	-				0.002mg/l未満								
45 フェノール類	-				0.0005mg/l未満								
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-				0.2mg/l未満								
47 pH値	-				7.3								
48 味	-				異常なし								
49 臭気	-				異常なし								
50 色度	-				0.5度未満								
51 濁度	-				0.1度未満								

採水場所 五十沢水源 原水

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月 分				R7年7月								
	採水月日				7月8日								
	天候(前日)				晴								
	天候(当日)				晴								
	気温(℃)				29.5								
	水温(℃)				19.4								
水質基準項目		基準値											
クリプトスポリジウム	-				検出せず								
ジアルジア	-				検出せず								
大腸菌(クリプト指標菌検査)	-				1.0MPN/100ml未満								
嫌気性芽胞菌(クリプト指標菌検査)	-				0CFU/10ml								

採水場所 山の内水源 原水

試料採取時の記録事項	月 分				R7年7月								
	採水月日				7月8日								
	天候(前日)				晴								
	天候(当日)				晴								
	気温(℃)				30.5								
	水温(℃)				17.5								
水質基準項目		基準値											
クリプトスポリジウム	-				検出せず								
ジアルジア	-				検出せず								
大腸菌(クリプト指標菌検査)	-				1.0MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌(クリプト指標菌検査)	-				0CFU/10ml								