令和8度　水質検査結果

採水場所　楯岡新町地内（楯岡低区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.62	0.58	0.50	0.40	0.48	0.44						
	気温(℃)	12.0	20.5	18.7	28.9	26.5	27.8						
	水温(℃)	9.3	13.5	18.0	21.0	21.5	22.5						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.019mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.013mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.023mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.011mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	13mg/l	7.5mg/l	7.2mg/l	7.9mg/l	13mg/l	7.9mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	57mg/l	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l	0.7mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　行川公民館（大倉高区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.50	0.52	0.34	0.26	0.44	0.46						
	気温(℃)	9.8	21.5	21.0	29.1	24.3	27.9						
	水温(℃)	11.0	16.0	19.5	21.5	21.5	22.0						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	0.0003mg/l未満	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	0.00005mg/l未満	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	0.004mg/l未満	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	0.1mg/l未満	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	0.05mg/l未満	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	0.1mg/l未満	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	0.0002mg/l未満	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	0.005mg/l未満	－	－					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.022mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.003mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.026mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.012mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	0.01mg/l未満	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	0.03mg/l未満	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	0.01mg/l未満	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	6.5mg/l	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	13mg/l	7.7mg/l	7.4mg/l	7.9mg/l	14mg/l	8.2mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	19mg/l	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	60mg/l	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l未満	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	0.0005mg/l未満	－	－					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l	0.5mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　袖崎地域市民センター（大倉低区配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.60	0.42	0.38	0.50	0.60	0.56						
	気温(℃)	9.2	21.8	19.5	29.8	24.4	27.2						
	水温(℃)	10.0	15.5	19.8	22.0	23.5	23.4						
水質基準項目	基準値												
1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
15 1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
20 ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
21 ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
22 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－						
23 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－						
24 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.019mg/l	－	－						
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.012mg/l	－	－						
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
27 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
28 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.023mg/l	－	－						
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.011mg/l	－	－						
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－						
31 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－						
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l	－	－						
35 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
36 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
39 塩化物イオン	200mg/l 以下	13mg/l	7.7mg/l	7.3mg/l	7.8mg/l	13mg/l	8.1mg/l						
40 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
41 蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
43 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満						
44 2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
46 フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l						
48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5						
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和8度　水質検査結果

採水場所　五十沢地内（五十沢水源）

村山市水道課

試料採取時の記録事項		月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
		採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
		天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
		天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
		残留塩素(mg/l)	3.20	0.44	0.72	0.42	0.86	1.20						
		気温(℃)	9.0	22.5	17.5	28.0	23.4	27.6						
		水温(℃)	9.8	14.5	19.5	22.5	23.0	23.2						
水質基準項目		基準値												
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロ（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l 以下	0.000005mg/l未満	－	－	0.000005mg/l未満	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.44mg/l	－	－	0.06mg/l未満	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.002mg/l	－	－	0.005mg/l	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	－	－	0.004mg/l	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.006mg/l	－	－	0.013mg/l	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	－	－	0.003mg/l未満	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.002mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.017mg/l	－	－	0.008mg/l未満	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	7.1mg/l	6.0mg/l	6.4mg/l	6.5mg/l	7.5mg/l	6.3mg/l						
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	82mg/l	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l 以下	0.2mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.8mg/l	0.3mg/l						
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	放射性セシウム	1Bk/Kg	－	－	不検出	－	－	－						
基準の適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和8度　水質検査結果

採水場所　山の内活性化センター（山の内水源）

村山市水道課

試料採取時の記録事項		月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
		採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
		天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
		天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
		残留塩素(mg/l)	0.34	0.34	0.42	0.40	0.40	0.36						
		気温(℃)	7.8	21.0	20.0	28.9	22.8	25.1						
		水温(℃)	6.0	12.5	16.5	18.5	19.5	19.4						
	水質基準項目	基準値												
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロ（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l 以下	0.000005mg/l未満	－	－	0.000005mg/l未満	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.005mg/l	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	－	－	0.004mg/l	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.004mg/l	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.013mg/l	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l未満	－	－	0.003mg/l未満	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.004mg/l	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0mg/l	3.7mg/l	3.9mg/l	6.5mg/l	4.0mg/l	3.7mg/l						
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	82mg/l	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l 以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l	0.2mg/l未満	0.3mg/l	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	6.6	7.3	7.3						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	放射性セシウム	1Bk/Kg	－	－	不検出	－	－	－						
基準の適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和8度　水質検査結果

採水場所　大高根地域市民センター（深沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.58	0.54	0.38	0.30	0.26	0.26						
	気温(℃)	7.8	23.5	20.8	29.0	25.0	26.0						
	水温(℃)	8.8	14.5	19.5	22.5	22.5	23.9						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.022mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.010mg/l	－	－	0.026mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.011mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	7.6mg/l	7.3mg/l	7.7mg/l	15mg/l	8.1mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	58mg/l	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l	0.5mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　深沢公民館（旧深沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.56	0.52	0.38	0.30	0.28	0.24						
	気温(℃)	7.8	24.2	20.5	29.0	25.4	27.0						
	水温(℃)	8.8	14.0	17.5	19.5	21.5	21.7						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.022mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.010mg/l	－	－	0.026mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.011mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	7.6mg/l	7.3mg/l	7.8mg/l	15mg/l	7.9mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	64mg/l	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　戸沢地域市民センター（戸沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.60	0.48	0.48	0.36	0.36	0.38						
	気温(℃)	12.2	18.7	18.5	27.0	27.8	26.1						
	水温(℃)	10.3	16.5	20.5	22.5	25.5	22.6						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
20	ペルフルオロ（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.020mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.013mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.024mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.010mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	13mg/l	7.6mg/l	7.2mg/l	7.8mg/l	13mg/l	7.8mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	58mg/l	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　岩野地内（樽石配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.54	0.50	0.46	0.32	0.28	0.28						
	気温(℃)	10.8	17.5	18.0	27.5	27.6	25.9						
	水温(℃)	9.5	16.0	18.0	20.0	21.6	21.8						
水質基準項目	基準値												
1 一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2 大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
15 1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
20 ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
21 ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
22 塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－						
23 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－						
24 クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.022mg/l	－	－						
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.005mg/l	－	－						
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
27 臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
28 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.026mg/l	－	－						
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.011mg/l	－	－						
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－						
31 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－						
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l	－	－						
35 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
36 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
39 塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	7.6mg/l	7.3mg/l	7.8mg/l	15mg/l	8.0mg/l						
40 カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
41 蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	55mg/l	－	－						
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
43 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満						
44 2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
46 フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l						
48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	6.8	7.4						
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51 色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52 濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和8度　水質検査結果

採水場所　楯公民館（湯野沢配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項		月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
		採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
		天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
		天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
		残留塩素(mg/l)	0.56	0.50	0.38	0.34	0.30	0.34						
		気温(℃)	11.2	21.0	18.7	26.0	25.1	23.5						
		水温(℃)	9.5	15.0	17.0	20.0	22.0	22.5						
水質基準項目		基準値												
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロ（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－						
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－						
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.022mg/l	－	－						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.005mg/l	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.026mg/l	－	－						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.011mg/l	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－						
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.02mg/l	－	－						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	7.7mg/l	7.3mg/l	7.7mg/l	15mg/l	8.0mg/l						
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	58mg/l	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－						
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l						
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基準の適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和8度　水質検査結果

採水場所　稲下地内（日影配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.52	0.48	0.38	0.32	0.26	0.26						
	気温(℃)	12.5	20.5	17.9	26.0	24.8	23.4						
	水温(℃)	9.5	14.2	18.0	20.5	22.0	21.5						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.017mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.006mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.020mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.010mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.003mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	14mg/l	7.6mg/l	7.3mg/l	7.7mg/l	15mg/l	8.0mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l	0.5mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　西郷地域市民センター（西郷配水池）

村山市水道課

試料採取時の記録事項	月分	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
	採水月日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日						
	天候（前日）	晴	晴	雨	晴	晴	雨						
	天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴	晴						
	残留塩素(mg/l)	0.56	0.46	0.38	0.42	0.42	0.48						
	気温(℃)	12.5	21.0	18.7	28.1	27.1	26.2						
	水温(℃)	8.5	15.0	17.0	21.5	21.9	21.6						

	水質基準項目	基準値											
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml					
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
20	ペルフルオロ（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06mg/l未満	－	－	0.06mg/l未満	－	－					
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002mg/l未満	－	－	0.002mg/l未満	－	－					
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.005mg/l	－	－	0.020mg/l	－	－					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004mg/l	－	－	0.013mg/l	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001mg/l	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.009mg/l	－	－	0.024mg/l	－	－					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.010mg/l	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003mg/l	－	－	0.004mg/l	－	－					
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001mg/l未満	－	－	0.001mg/l未満	－	－					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008mg/l未満	－	－	0.008mg/l未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	0.01mg/l	－	－					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	13mg/l	7.8mg/l	7.3mg/l	7.8mg/l	15mg/l	7.9mg/l					
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	56mg/l	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l	0.000001mg/l未満					
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	－	－	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	－	－	－					
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l 以下	0.4mg/l	0.4mg/l	0.3mg/l	0.5mg/l	0.5mg/l	0.5mg/l					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満					
52	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
	基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和8度　水質検査結果

採水場所　五十沢水源　　原水

村 山 市 水 道 課

試料採取時の記録事項		月　分				R8年7月								
		採水月日				7月7日								
		天候(前日)				晴								
		天候(当日)				晴								
		気温(℃)				27.9								
		水温(℃)				17.0								
水質基準項目		基準値												
1	一般細菌	－				3個/ml								
2	大腸菌	－				検出								
3	カドミニウム及びその化合物	－				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	－				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	－				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸性窒素	－				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－				0.001mg/l未満								
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－				0.1mg/l未満								
12	フッ素及びその化合物	－				0.05mg/l未満								
13	ホウ素及びその化合物	－				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	－				0.0002mg/l未満								
15	1,4－ジオキサン	－				0.005mg/l未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	－				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	－				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	－				0.001mg/l未満								
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－			－	0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	－				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	－				－								
23	クロロ酢酸	－				－								
24	クロロホルム	－				－								
25	ジクロロ酢酸	－				－								
26	ジブロモクロロメタン	－				－								
27	臭素酸	－				－								
28	総トリハロメタン	－				－								
29	トリクロロ酢酸	－				－								
30	ブロモジクロロメタン	－				－								
31	ブロモホルム	－				－								
32	ホルムアルデヒド	－				－								
33	亜鉛及びその化合物	－				0.01mg/l未満								
34	アルミニウム及びその化合物	－				0.01mg/l								
35	鉄及びその化合物	－				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	－				0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	－				6.3mg/l								
38	マンガン及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	－				5.8mg/l								
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	－				11mg/l								
41	蒸発残留物	－				79mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	－				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	－				0.000001mg/l未満								
44	2－メチルイソボルネオール	－				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	－				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	－				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－				0.2mg/l未満								
48	pH値	－				6.6								
49	味	－				異常なし								
50	臭気	－				異常なし								
51	色度	－				0.5度未満								
52	濁度	－				0.1度								

令和8度　水質検査結果

採水場所　山の内水源　　原水

村 山 市 水 道 課

試料採取時の記録事項		月　分				R8年7月								
		採水月日				7月7日								
		天候(前日)				晴								
		天候(当日)				晴								
		気温(℃)				28.0								
		水温(℃)				16.5								
水質基準項目		基準値												
1	一般細菌	－				1個/ml								
2	大腸菌	－				検出せず								
3	カドミニウム及びその化合物	－				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	－				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	－				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸性窒素	－				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－				0.001mg/l未満								
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－				0.2mg/l								
12	フッ素及びその化合物	－				0.05mg/l未満								
13	ホウ素及びその化合物	－				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	－				0.0002mg/l未満								
15	1,4－ジオキサン	－				0.005mg/l未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	－				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	－				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	－				0.001mg/l未満								
20	ペルフルオロ(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－			－	0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	－				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	－				－								
23	クロロ酢酸	－				－								
24	クロロホルム	－				－								
25	ジクロロ酢酸	－				－								
26	ジブロモクロロメタン	－				－								
27	臭素酸	－				－								
28	総トリハロメタン	－				－								
29	トリクロロ酢酸	－				－								
30	ブロモジクロロメタン	－				－								
31	ブロモホルム	－				－								
32	ホルムアルデヒド	－				－								
33	亜鉛及びその化合物	－				0.01mg/l未満								
34	アルミニウム及びその化合物	－				0.01mg/l未満								
35	鉄及びその化合物	－				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	－				0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	－				5.6mg/l								
38	マンガン及びその化合物	－				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	－				3.7mg/l								
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	－				16mg/l								
41	蒸発残留物	－				60mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	－				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	－				0.000001mg/l未満								
44	2－メチルイソボルネオール	－				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	－				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	－				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－				0.2mg/l未満								
48	pH値	－				7.3								
49	味	－				異常なし								
50	臭気	－				異常なし								
51	色度	－				0.5度未満								
52	濁度	－				0.3度								

村 山 市 水 道 課

採水場所　五十沢水源　　原水

試料採取時の記録事項	月　分				R8年7月								
	採水月日				7月7日								
	天候(前日)				晴								
	天候(当日)				晴								
	気温(℃)				27.9								
	水温(℃)				17.0								
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
クリプトスポリジウム	－				検出せず								
ジアルジア	－				検出せず								
大腸菌(クリプト指標菌検査)	－				6.3MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌(クリプト指標菌検査)	－				0CFU/10ml								

採水場所　山の内水源　　原水

試料採取時の記録事項	月　分				R8年7月								
	採水月日				7月7日								
	天候(前日)				晴								
	天候(当日)				晴								
	気温(℃)				28.0								
	水温(℃)				16.5								
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
クリプトスポリジウム	－				検出せず								
ジアルジア	－				検出せず								
大腸菌(クリプト指標菌検査)	－				1.0MPN/100ml未満								
嫌気性芽胞菌(クリプト指標菌検査)	－				0CFU/10ml								